

『木構造の基本講座（3）の基本講座』（2026/3/18）

この度は講習後のアンケートへのご協力ありがとうございました。
アンケートにいただいております質問への回答をさせていただきます。

<感想・質問>

- ・ S25 の基準法解説が思いのほか面白かったです。ありがとうございました。
→ありがとうございます。今後ご期待に沿えるよう頑張ります。
- ・ 日本の法規の歴史など、分かりやすく説明いただき誠にありがとうございました。
→ありがとうございます。今後ご期待に沿えるよう頑張ります。
- ・ 講習資料には無く、スライドの最後に紹介のあった図解集の書名をお知らせください。
→「木造住宅用の防耐火構造標準納まり図」日本住宅木材技術センター発刊です。
- ・ 先生ご自身の経験に基づく知見かつ個性的な内容で面白かったです。
→ありがとうございます。今後ご期待に沿えるよう頑張ります。
- ・ 「柱断面の欠き取り」に関し質問です。現在計画中の建物で、1階柱脚の一部を切り欠いてHD金物を半分ほど埋め込もうと考えているのですが、柱断面積の1/3未満の欠き取りもNGとなりますか。
→柱の欠損になりますので細長比などの最低寸法を確保できているか？の確認が必要となります。
柱脚は特に応力が強く働く場所ですので可能な限り金物の仕様書に沿った利用をお勧めします。

<木造特別委員会へ期待する内容はありますか？>

- ・ プレカット工場や製材の加工場や伝統的な仕口の製作現場などの見学会があると面白いかと思います。
→今後の運営の参考にさせていただきます。
- ・ 実務的な研修を企画してくださり助かっています。有り難うございます。今後ともこのような企画を宜しくをお願いします。
→今後の運営の参考にさせていただきます。